

Số: 55/KL-SKHCN

Đồng Nai, ngày 10 tháng 01 năm 2020

**KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH**  
**Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng**

Căn cứ Điều 55 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/01/2020 của Trưởng đoàn thanh tra theo số Quyết định số 522/QĐ-SKHCN ngày 16/12/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa; Địa chỉ: số 07/824, ấp Bến Đình, Tỉnh lộ 319, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Yêu cầu, kiến nghị và giải trình của đối tượng thanh tra,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai kết luận như sau:

**1. Khái quát chung**

Đối tượng thanh tra theo quyết định là Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0301847086 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, Đăng ký lần đầu: ngày 13/02/2007 và các loại giấy tờ khác theo quy định.

**2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

- Kiểm tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố chất lượng xăng dầu.
- Kiểm tra tính hợp pháp của phương tiện đo, phép đo và sai số phương tiện đo.
- Kiểm tra nhanh về chất lượng xăng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các tiêu chuẩn công bố áp dụng.

**2.1. Kiểm tra đo lường**

Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa đang quản lý, sử dụng 07 cột đo xăng dầu để kinh doanh gồm: 02 cột đo xăng RON 95-III, 03 cột đo xăng E5 RON 92-II và 02 cột đo dầu DO 0,05%S-II, các cột đo đã được kiểm định và còn trong hạn hiệu lực; Các bộ phận, chi tiết có đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu được niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định.

Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của các cột đo xăng dầu trong cửa hàng được lắp đặt tại một vị trí và thuận tiện cho việc ra vào thực hiện việc đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết.

Đoàn tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 07 cột đo đang kinh doanh. Kết quả 07 cột đo đạt yêu cầu về sai số đo lường. Kết quả kiểm tra như Biên bản kiểm tra về sai số phương tiện đo.

## **2.2. Kiểm tra hồ sơ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng**

- Đơn vị đã cung cấp Giấy Chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số: 56/GCNĐĐK-SCT của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/4/2018.

- Đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng xăng dầu của Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu, thương nhân cung cấp xăng dầu: Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu.

- Đoàn tiến hành lấy mẫu tại cột đo nơi kinh doanh. Theo Biên bản lấy mẫu ngày 19/12/2019 của Đoàn thanh tra.

Theo kết quả thử nghiệm mẫu số 19.B0548.HO/1 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai ngày 24/12/2019 thì mẫu không đạt yêu cầu chất lượng.

- Số lượng xăng RON95-III tồn kho tại thời điểm thanh tra là 8.216 lít xác định theo Bảng dung tích bể trụ nằm ngang, ký hiệu TK-B16-04 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai cấp ngày 20/4/2016.

- Theo hóa đơn Công ty cung cấp thì ngày 12/12/2019 Công ty nhập vào 8.000 lít xăng RON95-III (Hóa đơn số 0000827 của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu).

- Tổng giá trị hàng hóa vi phạm:  $8.216 \text{ lít} \times 20.880 \text{ đồng/lít} = 171.550.080$  đồng (Một trăm bảy mươi một triệu năm trăm năm mươi ngàn không trăm tám mươi đồng).

## **2.3. Việc trang bị trang bộ ca đồng, bình đồng:**

Đơn vị có trang bị bộ bình ca đồng theo quy định.

## **3. Kết luận**

- Căn cứ các tài liệu do Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa cung cấp tại thời điểm thanh tra và kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn thanh tra nhận xét: Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cụ thể như sau:

- Việc thực hiện lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp theo quy định.

- Việc thực hiện các quy định về đo lường: phù hợp theo quy định.

- Về chất lượng: xăng RON95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và

nhiên liệu sinh học”.

#### **4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

Đoàn thanh tra lập Biên bản vi phạm hành chính về đo lường ngày 26/12/2019 đối với Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa. Đoàn thanh tra chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đến UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4371/QĐ-XPVPHC ngày 31/12/2019 xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với hành vi vi phạm bán xăng RON95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học”, theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa với số tiền phạt 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

#### **5. Yêu cầu, kiến nghị**

Không

***Nơi nhận:***

- Đơn vị được thanh tra;
  - UBND tỉnh;
  - Thanh tra tỉnh;
  - Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
  - Lưu: VT, TTr
- TTr222\_KLTT Công ty TNHH xăng dầu Trang Khoa\5b

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**