

Số: 138/KL-TTra

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 92/QĐ-TTra ngày 8/12/2021 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 14/12/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường; Địa chỉ: Ấp Bảo Định, X. Xuân Định, H. Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 21/12/2021 của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung**

Đối tượng thanh tra theo quyết định là Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500702690-006 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, Đăng ký lần đầu ngày 27/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 29/11/2017 và các loại giấy tờ khác theo quy định.

**2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

- Kiểm tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố chất lượng xăng dầu.
- Kiểm tra tính hợp pháp của phương tiện đo, phép đo và sai số phương tiện đo.
- Kiểm tra nhanh về chất lượng xăng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và các tiêu chuẩn công bố áp dụng.

**2.1. Kiểm tra đo lường**

Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường đang quản lý, sử dụng 05 cột đo xăng dầu để kinh doanh gồm: 03 cột đo xăng RON 95-III và 02 cột đo dầu DO 0,05%S-II, các cột đo đã được kiểm định và còn trong hạn hiệu lực; Các bộ phận, chi tiết có đặc tính kỹ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu được niêm phong, kẹp chì của tổ chức kiểm định.

Các cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện của các cột đo xăng dầu trong cửa hàng được lắp đặt tại một vị trí và thuận tiện cho việc ra vào thực hiện việc đóng ngắt nguồn điện khi cần thiết.

Đoàn tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 05 cột đo đang kinh doanh. Kết quả 05 cột đo đạt yêu cầu về sai số đo lường. Kết quả kiểm tra như Biên bản kiểm tra về sai số phương tiện đo.

## **2.2. Kiểm tra hồ sơ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng**

- Đơn vị đã cung cấp Giấy Chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số: 85/GCNĐDK-SCT của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cấp ngày 9/11/2015. Gia hạn giấy phép theo công văn số 91/SCT-TM ngày 01/10/2021.

- Đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thương nhân cung cấp xăng dầu: Công ty TNHH xăng dầu Phú Lợi.

- Đoàn tiến hành lấy mẫu tại cột đo nơi kinh doanh tại Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường (theo Quyết định số 457/QĐ-TĐC ngày 06/4/2016 về việc hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu). Cụ thể:

+ 01 (một) *Xăng RON 95-III, số cột đo 562*: Tên mẫu: RCN6-562;

+ 01 (một) *Dầu DO-0,05S-II, số cột đo 560*: Tên mẫu: DCN6-560

- Số lượng Xăng RON 95-III tồn kho tại thời điểm kiểm tra có chiều cao nhiên liệu trong bồn xăng tương ứng với cột đo lấy mẫu số sê ri cột đo 562 là 550 mm (3.289 lít) được xác định theo Bảng dung tích bể trụ nằm ngang do đơn vị cung cấp với sự chứng kiến của đại diện Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường tại thời điểm thanh tra.

- Số lượng dầu DO-0,05S-II tồn kho tại thời điểm kiểm tra có chiều cao nhiên liệu trong bồn dầu tương ứng với cột đo lấy mẫu số sê ri cột đo 560 là 550 mm (4.084 lít) được xác định theo Bảng dung tích bể trụ nằm ngang do đơn vị cung cấp với sự chứng kiến của đại diện Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường, Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường tại thời điểm thanh tra.

- Theo kết quả thử nghiệm mẫu số 21.B1754.HO/2; 21.B1754.HO/6 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Đồng Nai ngày 17/12/2021 thì các mẫu xăng được Đoàn thanh tra lấy mẫu thử nghiệm có chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”; các mẫu dầu phù hợp các chỉ tiêu yêu cầu thử nghiệm của Đoàn thanh tra.

**2.3. Việc trang bị trang bộ ca đồng, bình đồng:** Đơn vị có trang bị bộ bình ca đồng theo quy định.

## **3. Kết luận**

Căn cứ các tài liệu và kết quả thanh tra, Thanh tra Sở kết luận như sau:

- Việc thực hiện lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp theo quy định.

- Việc thực hiện các quy định về đo lường: phù hợp theo quy định.

- Về chất lượng: phù hợp theo quy định.

**4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)**

Không

**5. Kiến nghị các biện pháp xử lý**

Không

***Nơi nhận:***

- Chi nhánh Số 6 - Trạm Xăng Định Hường,  
Công ty TNHH MTV TM DV Định Hường;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

**CHÁNH THANH TRA**



**Lâm Sơn Hà**